

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сторожинець
(місце складання)

№ 44

04 листопада 2024

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт

м. Сторожинець, вул. Героїв УПА, буд. 5, кв. 1, 2.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

м. Сторожинець, вул. Героїв УПА, буд.
5, кв. 1, 2.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Витоки газу на відмаку газопроводу φ25-1мс, крані φ25-1мс,
- 2) мурований димракі φ25-1мс,
- 3) Газопровід під дахом дрібування

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не дісталося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 16.2. відключене не рахунок
пробереть 10 ВБСГ, у зв'язку з пішохідами що провівши місяць,
(багатоквартирного будинку цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Витоки газу ліквідувались під час пробивання робіт з то ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, понередженні про заборону самовільного підключення газового

Працівник,

Млюсар

Вішогреб Андрій В

ІМ (підпись)

04 листопада 2024

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Темікова Світлана Яківна

Ку

Лукан Валентина Григорівна

ПІБ (підпись)

04 листопада 2024

(дата)