

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сторожинець
(місце складання)

№ 53

15 листопада 2024

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт

м. Сторожинець, вул. Амосова М., буд. 7, кв. 1, 2, 3, 4.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

м. Сторожинець, вул. Амосова М., буд. 7, кв. 1,
2, 3, 4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Витоки газу на будинку газопроводі крані Ø32-1шг, Ø25-1шг,
- 2) контракти Ø20-2шг
- 3) Газопровід потребує фарбування.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недолук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Виявлені витоки газу віквіровано при перевірці ТО ВБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

Власов

Власов Андрій В
ПІБ (прізвище)

15 листопада 2024

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Карлійчук Ірина Іллівна

Карлійчук Ілля Васильович

Олар Юлія Анатоліївна

Олар Оксана Іллівна

ПІБ (прізвище)

15 листопада 2024

(дата)