

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сторожинець
(місце складання)

№ 49

11 листопада 2024

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт

м. Сторожинець, вул. Канівська, буд. 12, кв. 1, 2.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

м. Сторожинець, вул. Канівська, буд.
12, кв. 1, 2.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виток газу на різьбовану єрмаші Ø 25-шт.

2) Газопровід пошкоджено дорбуванням

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Виявлені виток газу ліквідовано при проведенні робіт
з ТО ВБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового

Працівник,

Слюсар

Віслюк Андрій В
ПІБ (підпис)

11 листопада 2024

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Серватинский Александр Гаврилович

Сергій

Мельник Руслан Андрійович

ПІБ (підпис)

11 листопада 2024

(дата)