

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Чернівці

(місце складання)

№ 395

20 листопада 2024 р.

Відповідно до договору від « ____ » 20 ____ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт

вул. Молодіївська, буд. 50, кв. 1, 2;

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

вул. Молодіївська, буд. 50, кв. 1, 2;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність і ускривлення фасадів, підвісних конструкцій, дахів фасадів
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового

Працівник,

Белзук Ет
Інструкції з використанням газової
апаратури

ПІБ (підпись)

20.11.24

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Мелінтій Марія Арсенівна

Васильчишина Тетяна Григорівна

Марія Арсенівна
Тетяна Григорівна

ПІБ (підпись)

20.11.24

(дата)