

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сторожинець
(місце складання)

№ 48

11 листопада 2024

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт
м. Сторожинець, вул. Ірпінська, буд. 12, кв. 1, 2.

(найменування суб'єкта господарювання виконавца робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) м. Сторожинець, вул. Ірпінська, буд. 12, кв. 1, 2.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) *Виломи втул на 66-му газоробочому крані φ32-1шт, φ25-1шт,*
- 2) *шарфоловач зберігання φ32-1шт.*
- 3) *Газоробіт потребують фарбування.*

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: *не здіймався.*

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: *46.Н1-7 зважу з буферним*
абонента ну час пробрення TO ВБСГ.

(багатоквартирний будинок в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Виломи втулки на газоробочому крані при пробренні робіт
з TO ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, повідомлені про заборону самовільного підключення газового

Працівник,

Бисер.

Віноградний Віктор Вікторович

(Підписання)

11 листопада 2024

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений.

Альбіна Людмила Петрівна

Сідорський Анатолій Віталійович

Бисер

(ПІБ (ідміна))

11 листопада 2024

(дата)