

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Чернівці

(місце складання)

№ 191

02.09.2024р.

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт:

вул. Кубинська, буд. 26, кв. 1, 2, 3, 5;

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

вул. Кубинська, буд. 26, кв. 1, 2, 3, 5;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Обстежено, що чинимо витік газу на шланзі до
2) капітальної ремонтної роботи обслужено ур. РДГ-20-2
3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

(0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового

Працівник,

Васильчук АД Вм
Ковалевський ОЯ

ПІБ (підпис)

02.09.24р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Смірнова Галина Анатоліївна

Смирнова Олена Михайлівна

Даник Мирослава Дмитрівна

Смірнова Галина Анатоліївна

ПІБ (підпис)

02.09.24р.
(дата)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

| | |
|--|--|
| Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємство або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) | |
| Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку | вул. Кубинська, буд. 26, кв. 1, 2, 3, 5; |
| Поверховість будинку (кількість поверхів) | 1 |
| Рік введення в експлуатацію ВБСГ | |
| Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень) | 4 |
| Дата складання технічного паспорта | 30.08.2024 |

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| ВБСГ, у тому числі: | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п. | | | | 0,2 | | | | | | | |
| Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п. | | 3 | 48 | 3 | | 8 | | | | | |
| Кількість стояків газових, шт. | 0 | | | | | | | | | | |
| Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість: | 2 | | | | | | | | | | |
| Крани (крім кульових) | | 2 | | | | | | | | | |
| Крани кульові | | | | | | | | | | | |
| Засувки | | | | | | | | | | | |
| Кількість зварних швів | | 5 | 17 | 2 | | | | | | | |
| Кількість фланцевих з'єднань | | | | | | | | | | | |
| Кількість муфтових з'єднань | | 2 | | 1 | | | | | | | |
| Футляри (кількість): | | | | | | | | | | | |
| через стіни | 2 | | | | | | | | | | |
| через перекриття | 2 | | | | | | | | | | |

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------|-------------------------|--|
| Дата виконання | Початок: | 30.08.2024 | | |
| | Завершення: | 30.08.2024 | | |
| Виконавець робіт | | | | |
| Вид робіт за договором | Технічне обслуговування | | | |
| Договір на виконання робіт | № | | | |
| | Дата початку: | | | |
| | Дата завершення: | | | |
| Зауваження, які виявлені під час виконання робіт | Відсутні власники кв. 1, 2; | | | |
| Герметичності газопроводів | витоки газу виявлені | / | витоки газу не виявлені | |
| Запірні пристрої | справні | / | потребують заміни | |
| Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів) | задовільне | / | потребує фарбування | |

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСТ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Представник виконавця

Васильчук А.О. АЗМ

30.08.2024

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Ковалюк О.Г.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Замовник обслуговування ВБСТ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСТ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

Смірнова Галина Анатоліївна

Смирнова Олена Михайлівна

Даник Мирослава Дмитрівна

Смірнова Галина Анатоліївна

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

30.08.2024

(дата)