

63

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Чернівці

(місце складання)

№ _____

23 вересня 2024 р.

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт

вул. Івана Гонти, буд. 2, кв. 1, 2;

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

вул. Івана Гонти, буд. 2, кв. 1, 2;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

- 1) Обстежено і усунуто витік газу на хребті фдс
- 2) Тут (обстежено і усунуто)
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця

(0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового

Працівник,

Васильчук А.В.

Ковальський О.А.

ПІБ (підпис)

23.09.24

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Волковинська Ніна Пилипівна

Ротар Альона Сергіївна

ПІБ (підпис)

23.09.24

(дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проверки
исполнения законодательства
и государственного бюджета

1) Проверка

2) Проверка

3) Проверка

4) Проверка

5) Проверка

6) Проверка

7) Проверка

8) Проверка

9) Проверка

10) Проверка

11) Проверка

12) Проверка

13) Проверка

14) Проверка

15) Проверка

16) Проверка

17) Проверка

18) Проверка

19) Проверка

20) Проверка

21) Проверка

22) Проверка

23) Проверка

24) Проверка

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Представник виконавця

Васильчук А.О.

(підпис)

23.09.2024

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Ковачук Всеволод Олександрович

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Замовник обслуговування ВБСГ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,

укладеного шляхом присудження)

Волковинська Ніна Пилипівна

Ротар Альона Сергіївна

(підпис)

23.09.2024

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)