

24

АКТ  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Чернівці  
(місце складання)

№ \_\_\_\_\_

9 вересня 2024 р.

Відповідно до договору від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року №\_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт

вул. Йозифа Главки, буд. 2, кв. 1, 2;

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

вул. Йозифа Главки, буд. 2, кв. 1, 2;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

- 1) Витоку газу не виявлено
- 2) Газопровід пошкоджено фарбуванням
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового

Працівник,

Григорукіна В.В.



ПІБ (підпис)

09.09.24


(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Сучеван Людмила Іванівна

Трубікова Елеонора Миколаївна



ПІБ (підпис)

09.09.24

(дата)



# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

## внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

### 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	вул. Йозифа Главки, буд. 2, кв. 1, 2;
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	2
Дата складання технічного паспорта	09.09.2024

### 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.				2							
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.			9	4	30						
Кількість стояків газових, шт.	0										
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	2										
Крани (крім кульових)											
Крани кульові			1	1							
Засувки											
Кількість зварних швів			7	1	13						
Кількість фланцевих з'єднань											
Кількість муфтових з'єднань			1	1	1						
Футляри (кількість):	2										
через стіни	2										
через перекриття											

### 3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок:	09.09.2024		
	Завершення:	09.09.2024		
Виконавець робіт	Пшеховецький В В			
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування			
Договір на виконання робіт	№			
	Дата початку:			
	Дата завершення:			
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Газопровід потребує фарбування; Відсутній власник кв. 1;			
Герметичності газопроводів	<del>витоки газу виявлені</del>	/	витоки газу не виявлені	
Запірні пристрої	справні	/	<del>потребують заміни</del>	
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	<del>задовільне</del>	/	потребує фарбування	



**Висновок** щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Представник виконавця

Михеєвич В  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

09.09.2024  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

**Замовник обслуговування ВБСГ**  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

Сучеван Людмила Іванівна  
Трубікова Елеонора Миколаївна

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

09.09.2024  
(дата)