

38

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Чернівці
(місце складання)

№ _____

11 вересня 2024 р.

Відповідно до договору від «____» _____ 20____ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт

вул. Йозифа Главки, буд. 21, кв. 1, 2;

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

вул. Йозифа Главки, буд. 21, кв. 1, 2;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Усунено витік газу, переутворює крики, зона ф32.
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

(0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового

Працівник,

Гуменюк В.В.

ПІБ (підпис)

11.09.24
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Бута Ніколета Володимирівна
Бондар Микола Семенович

ПІБ (підпис)

11.09.24
(дата)

1. Загальні відомості

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок:	11.09.2024	
	Завершення:	11.09.2024	
Виконавець робіт	Пісховецький В.В.		
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування		
Договір на виконання робіт	№		
	Дата початку:		
	Дата завершення:		
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Відсутній власник кв. 1;		
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені	/	витоки газу не виявлені
Запірні пристрої	справні	/	потребують заміни
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне	/	потребує фарбування

Представник виконавця

11.09.2024

(дата)

11 09 2024

(дата)