

37

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Чернівці
(місце складання)

№ _____

11 вересня 2024 р.

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт
вул. Йозифа Главки, буд. 19, кв. 1, 2;

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) вул. Йозифа Главки, буд. 19, кв. 1, 2;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто білок газу на шифері
- 2) та окр. сайк флот тмв
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

(0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового

Васильчук АД Явмо
Працівник,

Ковальський ОА

ПІБ (підпис)

11.09.24

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Китайгородська Ганна Матвіївна
Лунгу Анастасія Пантелеївна

ПІБ (підпис)

11.09.24

(дата)

внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	вул. Йозифа Главки, буд. 19, кв. 1, 2;
Поверховість будинку (кількість поверхів)	1
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	2
Дата складання технічного паспорта	11.09.2024

[illegible]

Дата виконання	Початок:	11.09.2024		
	Завершення:	11.09.2024		
Виконавець робіт	Василчак А.Д.			
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування			
Договір на виконання робіт	№			
	Дата початку:			
	Дата завершення:			
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Відсутній власник кв. 2;			
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені	/	витоки газу не виявлені	
Запірні пристрої	справні	/	потребують заміни	
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне	/	потребує фарбування	

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Представник виконавця

Васильчук О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

11.09.2024
(дата)

Ковалевський О.А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Замовник обслуговування ВБСГ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом присудження)

Китайгородська Ганна Матвіївна
Лунгу Анастасія Пантелеївна

11.09.2024
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)