

# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Чернівці

(місце складання)

№ \_\_\_\_\_

9 вересня 2024 р.

Відповідно до договору від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року №\_\_\_\_\_, працівником(ами)

виконавця робіт

вул. Йозифа Главки, буд. 12, кв. 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5;

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

вул. Йозифа Главки, буд. 12, кв. 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Обстежено і ухвилено бачити разів на щодні і
- 2) виправлено і обстежено крім 25-11кв
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

**Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу**

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

(0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового

Працівник,

Васильчук АД  
Ковалівський ОЯ

ПІБ (підпис)

09.09.24

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Фольварочна Тетяна Степанівна

Федоріщева Віра Іванівна

Рябчук Тетяна Анатоліївна

Михайлова Світлана Сергіївна

Дяконюк Віктор Євгенович

Базюк Світлана Григорівна

Турко Світлана Павлівна

ПІБ (підпис)

09.09.24

(дата)



## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

## 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	вул. Йозифа Главки, буд. 12, кв. 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5;
Поверховість будинку (кількість поверхів)	4
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	7
Дата складання технічного паспорта	09.09.2024

## 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.						0,2					
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.		37	4	22	4	2					
Кількість стояків газових, шт.	2										
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	5										
Крани (крім кульових)		1	2								
Крани кульові		1	1								
Засувки											
Кількість зварних швів		20	3	9	3	2					
Кількість фланцевих з'єднань											
Кількість муфтових з'єднань		2	5	2	1						
Футляри (кількість):	8										
через стіни	6										
через перекриття	2										

## 3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок:	09.09.2024		
	Завершення:	09.09.2024		
Виконавець робіт	Василчак А.Д.			
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування			
Договір на виконання робіт	№			
	Дата початку:			
	Дата завершення:			
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Відсутні власники кв. 2а, 3;			
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені	/	<del>витоки газу не виявлені</del>	
Запірні пристрої	справні	/	<del>потребують заміни</del>	
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне	/	<del>потребує фарбування</del>	



**Висновок** щодо подальшої експлуатації ВБСТ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

**Представник виконавця**

Вашинюк А.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис)

09.09.2024  
(дата)

Новоковська О.Я.  
(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис)

**Замовник обслуговування ВБСТ**

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСТ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

Фольварочна Тетяна Степанівна

Федорішева Віра Іванівна

Рябчук Тетяна Анатоліївна

Михайлова Світлана Сергіївна

Дяконюк Віктор Євгенович

Базюк Світлана Григорівна

Турко Світлана Павлівна

(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис)

09.09.2024  
(дата)