

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Чернівці  
(місце складання)

№ \_\_\_\_\_

9 вересня 2024 р.

Відповідно до договору від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року №\_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт

вул. Йозифа Главки, буд. 14 кв. 1, 2, 2а, 3;

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

вул. Йозифа Главки, буд. 14 кв. 1, 2, 2а,  
3;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Обстежено і усунуто витік газу на аудіті
- 2) і контр. газу ф. АВ - тит
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

(0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового

Працівник,

Васильок А.О.  
Ковальський О.Я.

ПІБ (підпис)

09.09.24

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Михайлова Світлана Сергіївна

Кукіна Наталія Юріївна

Щербанюк Наталія Іванівна

Куліш Лілія Миронівна

ПІБ (підпис)

09.09.24

(дата)



# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

## внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

### 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	вул. Йозифа Главки, буд. № кв. 1, 2, 2а, 3;
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	4
Дата складання технічного паспорта	09.09.2024

### 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.							0,2				
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.			5	1	9		32	11			
Кількість стояків газових, шт.	1										
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	1										
Крани (крім кульових)											
Крани кульові			1								
Засувки											
Кількість зварних швів			4	2	4	6	10	4			
Кількість фланцевих з'єднань											
Кількість муфтових з'єднань			2			1					
Футляри (кількість):	3										
через стіни	2										
через перекриття	1										

### 3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок:	09.09.2024		
	Завершення:	09.09.2024		
Виконавець робіт	Василчак А Д			
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування			
Договір на виконання робіт	№			
	Дата початку:			
	Дата завершення:			
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Відсутні власники кв. 1, 2, 3;			
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені	/	<del>витоки газу не виявлені</del>	
Запірні пристрої	справні	/	<del>потребують заміни</del>	
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне	/	<del>потребус фарбування</del>	



Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Ваша гол НДАВТО

Представник виконавця

Новоковський О.Я.

09.09.2024

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

Замовник обслуговування ВБСГ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ

на підставі типового договору,

укладеного шляхом присудження)

Михайлова Світлана Сергіївна

Кукіна Наталія Юріївна

Щербанюк Наталія Іванівна

Куліш Лілія МIRONІВНА

09.09.2024

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)