

6

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Чернівці  
(місце складання)

№ 189

2 вересня 2024 р.

Відповідно до договору від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року №\_\_\_\_\_, працівником(ами)

виконавця робіт

вул. Данила Галицького, буд. 100, кв. 1, 2;

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

вул. Данила Галицького, буд. 100, кв.

1, 2;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Обстежено і згідно з вимогами газу та усунено  
2) не краді ФДК обстежено краді ФДК  
3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

**Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу**

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

(0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового

Белзюк С.

Працівник,

Мерусик В  
Васильчук Н

Вот ЗВ

ПІБ (підпис)

02.09.24

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Радченко Галина Михайлівна

Радченко Андрій Семенович

ПІБ (підпис)

02.09.24

(дата)



## 1. Загальні відомості

## 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок:	02.09.2024	
	Завершення:	02.09.2024	
Виконавець робіт	Василчак А.Д.		
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування		
Договір на виконання робіт	№		
	Дата початку:		
	Дата завершення:		
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт			
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені	/	<del>витоки газу не виявлені</del>
Запірні пристрої	справні	/	<del>потребують заміни</del>
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне	/	<del>потребує фарбування</del>



Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Белзук С.  
Маришук В.  
Представник виконавця

Вашильчук А.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

Вашильчук А.

02.09.2024  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом присудження)

Радченко Галина Михайлівна  
Радченко Андрій Семенович

Радченко А.

02.09.2024  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)