

40

АКТ  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Чернівці  
(місце складання)

№ \_\_\_\_\_

11 вересня 2024 р.

Відповідно до договору від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт

вул. Йозифа Главки, буд. 25, кв. 1, 2;

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) вул. Йозифа Главки, буд. 25, кв. 1, 2;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Усунуто витік газу передплатовою драго-зною ф. 25-дкт
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

(0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового

Працівник,

Гішечковецький В.В.

ПІБ (підпис)

11.09.24

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Гайсан Галина Василівна

Гайсан Георгій Іванович

ПІБ (підпис)

11.09.24

(дата)



## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

## 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	вул. Йозифа Главки, буд. 25, кв. 1, 2;
Поверховість будинку (кількість поверхів)	1
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	22
Дата складання технічного паспорта	11.09.2024

## 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.				0,3							
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.		3	38	10							
Кількість стояків газових, шт.	0										
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	5										
Крани (крім кульових)		1	1								
Крани кульові		1	2								
Засувки											
Кількість зварних швів		5	18	7							
Кількість фланцевих з'єднань											
Кількість муфтових з'єднань		1	2								
Футляри (кількість):	2										
через стіни	2										
через перекриття											

## 3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок:	11.09.2024		
	Завершення:	11.09.2024		
Виконавець робіт	Пішиховецький В.В.			
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування			
Договір на виконання робіт	№			
	Дата початку:			
	Дата завершення:			
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт				
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені	/	<del>витоки газу не виявлені</del>	
Запірні пристрої	справні	/	<del>потребують заміни</del>	
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне	/	<del>потребує фарбування</del>	



Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Представник виконавця

Нижеревичкий В  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

11.09.2024

(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

Гайсан Галина Василівна  
Гайсан Георгій Іванович

11.09.2024

(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)