

72

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Чернівці
(місце складання)

№ _____

25 вересня 2024 р.

Відповідно до договору від «____» _____ 20__ року №_____, працівником(ами)

виконавця робіт

вул. Івана Гонти, буд. 15, кв. 1, 3, 4, 5, 6;

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

вул. Івана Гонти, буд. 15, кв. 1, 3, 4, 5, 6;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

- 1) Утеплення витіх газу, порушення хімії - з'явився запах газу
- 2) Газопровід під підлогою підірваний
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

(0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового

Працівник,

Григорук В
Григорук В
Григорук В
Григорук В

ПІБ (підпис)

25.09.24

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Тарновецька Віра Дмитрівна

Цигановська Олена Володимирівна

Чевка Віталій Родіонович

Чевка Родіка Ананіївна

Мойсюк Микола Миколайович

ПІБ (підпис)

25.09.24

(дата)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	вул. Івана Гонта, буд. 15, кв. 1, 3, 4, 5, 6;
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	5
Дата складання технічного паспорта	25.09.2024

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.					2						
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.		3	9	4	27						
Кількість стояків газових, шт.	1										
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	4										
Крани (крім кульових)			2		1						
Крани кульові		1									
Засувки											
Кількість зварних швів		2	4	3	11						
Кількість фланцевих з'єднань				1							
Кількість муфтових з'єднань			3		1						
Футляри (кількість):	3										
через стіни	2										
через перекриття	1										

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

		ВВСІ	
Дата виконання	Початок:	25.09.2024	
	Завершення:	25.09.2024	
Виконавець робіт	Пішиховецький В.В.		
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування		
Договір на виконання робіт	№		
	Дата початку:		
	Дата завершення:		
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Відсутні власники кв. 3, 4, 5; Газопровід потребує фарбування;		
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені	/	витоки газу не виявлені
Запірні пристрої	справні	/	потребують заміни
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне	/	потребує фарбування

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Марушук
Представник виконавця

Личкобевський В
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

25.09.2024
(дата)

Новаківський О
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом присднання)

Тарновська Віра Дмитрівна
Цигановська Олена Володимирівна
Чевка Віталій Родіонович
Чевка Родіка Ананіївна

Мойсюк Микола Миколайович
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

25.09.2024
(дата)