

2

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Чернівці  
(місце складання)

№ 1651

17 .10.2025

Відповідно до договору від «    » 20 року №    , працівником(ами)  
виконавця робіт

м. Чернівці, вул. Гулака-Артемівського, 25 кв 1-6;

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

м. Чернівці, вул. Гулака-Артемівського, 25 кв 1-6;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Усунуто витоки газу на вузлі, який знаходиться в 25-й кв.  
2) на вузлі в 20-й кв.  
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

**Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу**

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Бухарин Ю.В.

Бухарин

ПБ (підпис)

17 .10.2025

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№кв
Глинка Надія Сергіївна <u>Відрізнено</u>	1
Кравчук Марія Олексіївна	2
Березінська Олександра Анатолії	3
Єременко Ніна Михайлівна	4/а
Басистий Степан Іванович <u>    </u>	6/-6а
Рябчинський Володимир Борисов	9

17 .10.2025

(дата)