

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Чернівці  
(місце складання)

№ 1618

16.10.2025

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт

м. Чернівці, вул. Переяславська, 18 кв 1-6;

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

м. Чернівці, вул. Переяславська, 18  
кв 1-6;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Усунуто витік газу на крап ф. 10-1 ш. Усунуто витік
- 2) газу на крап ф. 8А; перевірено, встановлено - не
- 3) мережі загального користування зовн. квартир.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається),

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Гензак С.В.

Гензак

ПІБ (підпис)

16.10.2025

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№ кв
Лукаш Євгенія Григорівна	1
Юрійчук Микола Георгійович	2
Травінським Василь Васильович	3
Ханіна Марія Яківна	4
Герасимчук Богдан Васильович	5
Яшан Ярослава Григорівна	6

16.10.2025

(дата)