

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Чернівці
(місце складання)

№ 1569

9.10.2025

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт

м. Чернівці, вул. Корнія Товстюка, 5,Г, кв 1-4;

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) м. Чернівці, вул. Корнія Товстюка,
5,Г, кв 1-4;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Утеклого витік газу, на поверхі 25-1шт.
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового
обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Федорук А.



ПІБ (підпис)

9.10.2025

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№кв
Костріца Алла Михайлівна	1
Георгіца ВАДИМ ЧЕЗАРОВИЧ	2
Павлюк Наталія Миколаївна	3
Чорна Інга Сергіївна	4

9.10.2025

ПІБ (підпис)

(дата)