

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку фізична особа - підприсем'я або юридична особа. об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Адреса розташування ВБСТ багатоквартирного будинку		м. Чернівці, вул. Русенків братів, 10, кв 2-5г.	
	Повверховість будинку (кількість поверхів)		4	
Рік введення в експлуатацію ВБСТ		1960р.		
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)		4		
Дата складання технічного паспорта		10.11.2025		

2. Характеристика газопроводів ВБСТ

ВБСТ, у тому числі:		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Видний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.						2						
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.				20	12	12						

Кількість стояків газових, шт.		2											
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:		3											
Крани (крім кульових)			2										
Крани кульові				1									
Засувки													
Кількість зварних швів			3	16	9	8							
Кількість фланцевих з'єднань													
Кількість муфтових з'єднань				4	2	1							
Футляри (кількість):		7											
через стіни		4											
через перекриття		3											

3. Виконання технічного обслуговування ВБСТ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСТ

Дата виконання	Початок:	10.11.2025
	Завершення:	10.11.2025
Виконавець робіт	Чернівецька філія ТОВ "ГРМУ"	
	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.	
Вид робіт за договором	№	2291
	Дата початку:	05.12.2023р.
	Дата завершення:	Цей Договір укладається на невизначений термін.

Зауваження, які виявлені під час виконання робіт		Виявлено витоки газу на газопроводі (кран, контрогайки, муфти тощо). Складено Акт надопуску (ухвалено).		
--	--	---	--	--

Герметичності газопроводів		витоки газу виявлені		/	задовільне		не потребує фреонування	
Запірні пристрої		справні		/			не потребує замін	
Ізоляційне покриття (фребування вилдних газопроводів)				/				

Висновок щодо подальшої експлуатації БССТ
батарейного будинку, а також необхідності
поведення робіт з поточного чи капітального ремонту
(реконструкції)
Виявлені витіски газу на газопроводі — усунені. Внутрішня будівельна система
газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої
експлуатації.

Презавантажувач виконавця
Підпис 10.8 Бучало
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)
Дата) 11.11.2025

Прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)
Перевірив майстер В.В. Пшеховецький
Замовник обслуговування БССТ
(необхідно у разі проведення ТО БССТ
на підставі типового поровору,
укладеного шляхом прислання)
№ кв 2
Свиринцев Руслан Михайлович
Гусєва Тамара Олександрівна
Цера Юлія Юріївна
Безгосєна Ніна Георгіївна

Прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)
Дата) 11.11.2025