

# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

## 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	КП "Містосервіс"
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Чернівці, вул. Руснаків Братів, 16 кв 1-17;
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1960р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	15
Дата складання технічного паспорта	06.11.2025

## 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.						2					
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.		3	22	11	6	17					
Кількість стояків газових, шт.						3					
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:						14					
Крани (крім кульових)		1	4								
Крани кульові			8	1							
Засувки											
Кількість зварних швів		3	14	7	5	10					
Кількість фланцевих з'єднань											
Кількість муфтових з'єднань		1	9	4	3	1					
Футляри (кількість):						20					
через стіни						16					
через перекриття						4					

## 3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок:	06.11.2025
	Завершення:	06.11.2025
Виконавець робіт	Чернівська філія ТОВ "ГРМУ"	
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.	
Договір на виконання робіт	№	2291
	Дата початку:	05.12.2023р.
	Дата завершення:	Цей Договір укладається на невизначений термін.
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Виявлено витоки газу на газопроводі (кран, контрогайки, муфти тощо). Складено Акт недопуску (ухиляння) №1040	
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені	/ витоки газу не виявлені
Запірні пристрої	справні	/ потребують заміни
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне	/ потребує фарбування

**Висновок** щодо подальшої експлуатації ВБСТ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Виявлені витoki газу на газопроводі — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

Представник виконавця

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

*Вурик 108 Вит 6*

11.2025  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

Перевірив майстер ВТО

Пшиховецький В.В.

Замовник обслуговування ВБСТ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСТ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

Станкевич Олександра Віталіївна

№ кв

Негрук Іван Дмитрович

1

Струк Ярослав Михайлович

2

Салкіна Зінаїда Давидівна

3

Устінова Лариса Анатоліївна

4

Григор Галина Петрівна

7

Баєр Тетяна Іванівна

8

Руснак Валент Вас

9

Нецветаєва Людмила Юріївна

10

Зельман Ярослав Маріанович

11

Жар Аглая Дмитрівна

12

Лесюк Павло Дмитрович

12/а

Буз Олена Михайлівна

13

Дюлофолві Лариса Олександрівна

14

Ясенчук Василь Іванович

15

17

11.2025  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)