

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	КП "Містосервіс"
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Чернівці, вул. Руснаків Братів, 5 кв 3А-17;
Поверховість будинку (кількість поверхів)	3
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1960р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	18
Дата складання технічного паспорта	06.11.2025

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.						3					
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.		1	48	21	14	16					
Кількість стояків газових, шт.						4					
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:						20					
Крани (крім кульових)		1	8		1						
Крани кульові		1	9								
Засувки											
Кількість зварних швів		3	48	15	7	8					
Кількість фланцевих з'єднань											
Кількість муфтових з'єднань		1	20	2	2	1					
Футляри (кількість):						21					
через стіни						18					
через перекриття						3					

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок:	06.11.2025	
	Завершення:	06.11.2025	
Виконавець робіт	Чернівецька філія ТОВ "ГРМУ"		
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.		
Договір на виконання робіт	№	2291	
	Дата початку:	05.12.2023р.	
	Дата завершення:	Цей Договір укладається на невизначений термін.	
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Виявлено витоки газу на газопроводі (кран, контрогайки, муфти тощо). Складено Акт недопуску (ухилення) №1038		
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені	/	витоки газу не виявлені
Запірні пристрої	справні	/	потребують заміни
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне	/	потребує фарбування

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Виявлені витoki газу на газопроводі — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

Представник виконавця

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Вулиця Ю.Б. Кварт 6

11.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Перевірив майстер ВТО

Пшиховецький В.В.

Замовник обслуговування ВБСГ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

Коржан Аспазія Степанівна	№ кв
Яковенко Гапіна Іванівна	3/а
Запотічний Микола Миколайович	4
Малиш Лариса Миколаївна	5
Савчук Валентина Вікторівна	5/а
Чобука Аурел Миронович	6
Глушак Іван Миколайович	7
Глушак Іван Миколайович	8
Сас Тамара Миколаївна	9
Кушнір Петро Павлович	10
Харламова Наталія Іванівна	10/а
Фесенко Ігор Миколайович	11
Соломон Галина-Ганна Любомирівна	11/а
Максимович Василь Дмитрович	12
Покин'ючерда Володимир Андрійович	13
Попик Роман Іванович	14
Везденко Сергій Іванович	15
Долгіх Віталій Іванович	16
	17

6 11.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)