

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємств або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Адреса розташування ВБСТ багатоквартирного будинку		м. Чернівці, вул. Руснаків братів, 9, кв 1-9.		Поверховість будинку (кількість поверхів)		4		Рік введення в експлуатацію ВБСТ		1960р.		Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)		7		Дата складання технічного паспорта		10.11.2025	
	Відомості про власника будинку		Утримання будинку власними силами																	

2. Характеристика газопроводів ВБСТ

ВБСТ, у тому числі:										15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Видний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.																2				
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.												21	15	8	6	10				
Кількість стояків газових, шт.										2										
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:										6										
Крани (крім кулових)												4								
Крани кулові												2								
Засувки																				
Кількість зварних швів												16	9	5	4	6				
Кількість фланцевих з'єднань																				
Кількість муфтових з'єднань																				
Фугляри (кількість):										14										
через стіни										9										
через перекриття										5										

3. Виконання технічного обслуговування ВБСТ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСТ

Дата виконання		Початок:		Завершення:		Виконавець робіт		Вид робіт за договором		Договір на виконання робіт		Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
10.11.2025		10.11.2025		10.11.2025		Чернівецька філія ТОВ "ГРМУ"		Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.		№ 2291		Дата початку: 05.12.2023р.	
												Дата завершення: 10.11.2025	

Зауваження, які виявлені під час виконання робіт		Виявлено витіки газу на газопроводі (кран, контрогайку, муфти тощо). Складено Акт неопорук (ухильна) №1058	
Термічності газопроводів		Витіки газу виявлені	
Запірні пристрої		справні	
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)		задовільне	

потребує фарбування

потребує заміни

витіки газу не виявлені

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСТ
батарейного будинку, а також необхідності
проведення робіт з поточного чи капітального ремонту
(реконструкції)

Виявлені витіки газу на газопроводі — усунені. Внутрішньобудівельна система
газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої
експлуатації.

Представник виконавця
Прийняв 10.11.2025 (дата)
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

Сергій І. С. Шей

Перевірив майстер В.Б.
Пішовецький В.Б.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

Замовник обслуговування ВБСТ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСТ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом призначення)

№ кв

Куликівська Оксана Миколаївна
Віслюк Адела Миколаївна
Клифак Олександр Васильович
Міщенко Оксана Юріївна
Губчак Світлана Стіванівна
Летюченко Людмила Олександрівна
Немилюстивий Валентин Миколайович
Онупрій Олена Костянтинівна

11.2025 (дата)
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис