

# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

## 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	КП "Містосервіс"
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Чернівці, вул. Руснаків Братів, 24 кв 1А-3;
Поверховість будинку (кількість поверхів)	3
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1960р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	3
Дата складання технічного паспорта	07.11.2025

## 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.											
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.		2	5	4	7	13					
Кількість стояків газових, шт.	1										
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	3										
Крани (крім кульових)			1								
Крани кульові			2								
Засувки											
Кількість зварних швів		3	6	3	3	9					
Кількість фланцевих з'єднань											
Кількість муфтових з'єднань			4	1	2						
Футляри (кількість):	5										
через стіни	3										
через перекриття	2										

## 3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок:		07.11.2025	
	Завершення:		07.11.2025	
Виконавець робіт	Чернівецька філія ТОВ "ГРМУ"			
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.			
Договір на виконання робіт	№	2291		
	Дата початку:		05.12.2023р.	
	Дата завершення:		Цей Договір укладається на невизначений термін.	
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Виявлено витoki газу на газопроводі (кран,контрогайки,муфти тощо). Складено Акт недопуску (ухиляння) №1047			
Герметичності газопроводів	витoki газу виявлені		/	витoki газу не виявлені
Запірні пристрої	справні		/	потребують заміни
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне		/	потребує фарбування

Виявлені витіки газу на газопроводі — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

By June 10 to 15

11.2025  
(дата)

Депутат В.С. Мед

*[Signature]*

Пшеховецкий В.В.

*[Handwritten signature]*

№ KB

 $1/a$ 

2

3

7.11.2025  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)