

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Утримання будинку власними силами
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Чернівці, вул. Дністринська, 23А кв 1-2;
Поверховість будинку (кількість поверхів)	1
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1969р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	2
Дата складання технічного паспорта	04.11.2025

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.			2								
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.		15	7								
Кількість стояків газових, шт.	0										
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	1										
Крани (крім кульових)											
Крани кульові		1									
Засувки											
Кількість зварних швів		8	4								
Кількість фланцевих з'єднань											
Кількість муфтових з'єднань		1	1								
Футляри (кількість):	2										
через стіни	2										
через перекриття											

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок:	04.11.2025		
	Завершення:	04.11.2025		
Виконавець робіт	Чернівська філія ТОВ "ГРМУ"			
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.			
Договір на виконання робіт	№	2291		
	Дата початку:	05.12.2023р.		
	Дата завершення:	Цей Договір укладається на невизначений термін.		
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Виявлено витoki газу на газопроводі (кран,контрогайки,муфти тощо).			
Герметичності газопроводів	витoki газу виявлені	/	витoki газу не виявлені	
Запірні пристрої	справні	/	потребують заміни	
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне	/	потребує фарбування	

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Виявлені витіки газу на газопроводі — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

Представник виконавця

бульвар 10-й квітень 4
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

11.2025
(дата)

уважне С.О.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

Перевірив майстер ВТО
Пшиховський В.В.

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

Воробець Марія Миколаївна
Грод Анжела Іванівна

№ кв

1

2

4
11.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)