

# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

## внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

### 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Утримання будинку власними силами
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Чернівці, вул. Дністрянська, 31, кв 1-2;
Поверховість будинку (кількість поверхів)	1
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1969р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	2
Дата складання технічного паспорта	04.11.2025

### 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.			2								
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.		3	21								
Кількість стояків газових, шт.	0										
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	2										
Крани (крім кульових)			1								
Крани кульові		1									
Засувки											
Кількість зварних швів		3	12								
Кількість фланцевих з'єднань											
Кількість муфтових з'єднань		1	2								
Футляри (кількість):	2										
через стіни	2										
через перекриття											

### 3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок:	04.11.2025		
	Завершення:	04.11.2025		
Виконавець робіт	Чернівецька філія ТОВ "ГРМУ"			
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.			
Договір на виконання робіт	№	2291		
	Дата початку:	05.12.2023р.		
	Дата завершення:	Цей Договір укладається на невизначений термін.		
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Виявлено витoki газу на газопроводі (кран,контрогайки,муфти тощо).			
Герметичності газопроводів	витoki газу виявлені		/	витoki газу не виявлені
Запірні пристрої	справні		/	потребують заміни
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне		/	не потребує фарбування

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Виявлені витоки газу на газопроводі — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

Представник виконавця

*Вулиця Ю.Б. Билецького 4*

11.2025

(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис)

Перевірив майстер ВТО  
Пшиховецький В.В.

Замовник обслуговування ВБСГ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

Сорочан Іван Васильович

Муха Любов Йосипівна

№ кв

1

2

11.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис)