

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Утримання будинку власними силами
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Чернівці, вул. Добрянського Анатолія, 12 кв 1-3;
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1961р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	3
Дата складання технічного паспорта	05.11.2025

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.					2						
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.		2	5	15	10						
Кількість стояків газових, шт.	0										
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість;	4										
Крани (крім кульових)			2								
Крани кульові		1	1								
Засувки											
Кількість зварних швів		3	6	5	6						
Кількість фланцевих з'єднань											
Кількість муфтових з'єднань		1	3		1						
Футляри (кількість):	3										
через стіни	3										
через перекриття											

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок:	05.11.2025	
	Завершення:	05.11.2025	
Виконавець робіт	Чернівецька філія ТОВ "ГРМУ"		
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.		
Договір на виконання робіт	№	2291	
	Дата початку:	05.12.2023р.	
	Дата завершення:	Цей Договір укладається на невизначений термін.	
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Виявлено витоки газу на газопроводі (кран, контрогайки, муфти тощо). Складено Акт недопуску (ухиляння) №1018		
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені	/	витоки газу не виявлені
Запірні пристрої	справні	/	потребують заміни
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне	/	потребує фарбування

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Виявлені витoki газу на газопроводі — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Редотен СВ 5

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

11.2025
(дата)

Внекочен А

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Перевірив майстер ВТО
Пісеховецький В.В.

Замовник обслуговування ВБСГ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

Воробець Наталія Юріївна

Костів Дмитро Дмитрович

Слободян Олександр Миколайович

№ кв

1

2

3

5 11.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)