

# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

## внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

### 1. Загальні відомості

|   |   |
|---|---|
| Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) | Утримання будинку власними силами                   |
| Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку  | м. Чернівці, вул. Добрянського Анатолія, 2, кв 3-9; |
| Поверховість будинку (кількість поверхів)   | 2   |
| Рік введення в експлуатацію ВБСГ  | 1961р.  |
| Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)  | 6   |
| Дата складання технічного паспорта  | 04.11.2025  |

### 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

| ВБСГ, у тому числі:                                | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.    |    |    |    |    | 2  |    |    |    |     |     |     |
| Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п. |    | 5  | 12 | 8  | 17 |    |    |    |     |     |     |
| Кількість стояків газових, шт.                     |    |    |    |    |    | 1  |    |    |     |     |     |
| Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:     |    |    |    |    |    | 3  |    |    |     |     |     |
| Крани (крім кульових)                              |    |    | 2  |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Крани кульові                                      |    |    | 1  |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Засувки  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Кількість зварних швів                             |    | 3  | 9  | 4  | 13 |    |    |    |     |     |     |
| Кількість фланцевих з'єднань                       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Кількість муфтових з'єднань                        |    |    | 4  | 2  | 2  |    |    |    |     |     |     |
| Футляри (кількість):                               |    |    |    |    |    | 3  |    |    |     |     |     |
| через стіни  |    |    |    |    |    | 2  |    |    |     |     |     |
| через перекриття                                   |    |    |    |    |    | 1  |    |    |     |     |     |

### 3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкцій ВБСГ

|   |  |   |
|---|--|---|
| Дата виконання  | Початок:   | 04.11.2025                                      |
|   | Завершення:  | 04.11.2025                                      |
| Виконавець робіт                                      | Чернівецька філія ТОВ "ГРМУ"   |   |
| Вид робіт за договором                                | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.                |   |
| Договір на виконання робіт                            | №  | 2291  |
|   | Дата початку:  | 05.12.2023р.                                    |
|   | Дата завершення:   | Цей Договір укладається на невизначений термін. |
| Зауваження, які виявлені під час виконання робіт      | Виявлено витіки газу на газопроводі (кран, контрогайки, муфти тощо). Складено Акт недопуску (ухилення) №1000 |   |
| Герметичності газопроводів                            | витіки газу виявлені   | / витіки газу не виявлені                       |
| Запірні пристрої                                      | справні  | / потребують заміни                             |
| Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів) | задовільне   | / потребує фарбування                           |

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Виявлені витоки газу на газопроводі — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

Представник виконавця

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

Алексюк С.С.

11.2025  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

Перевірив майстер ВТО  
Пшиховецький В.В.

Замовник обслуговування ВБСГ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

№ кв

Левінштейн Марина Ісюківна

3

Чепишко Орія Михайлівна

6

Жукова Мар'яна Юрійвна

6

Ісасв Віктор Петрович

7

Скигар

8

Пожидаєва Зінаїда Вікторівна

9

11.2025  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)