

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Утримання будинку власними силами
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Чернівці, вул. Добрянського Анатолія, 23 кв 2-4;
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1961р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	3
Дата складання технічного паспорта	05.11.2025

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.				2							
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.			25	8	3						
Кількість стояків газових, шт.	0										
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	5										
Крани (крім кульових)			4	1							
Крани кульові											
Засувки											
Кількість зварних швів			12	4	1						
Кількість фланцевих з'єднань					1						
Кількість муфтових з'єднань			4	1							
Футляри (кількість):	4										
через стіни	4										
через перекриття											

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

ВСТ			
Дата виконання	Початок:	05.11.2025	
	Завершення:	05.11.2025	
Виконавець робіт	Чернівецька філія ТОВ "ГРМУ"		
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.		
Договір на виконання робіт	№	2291	
	Дата початку:	05.12.2023р.	
	Дата завершення:	Цей Договір укладається на невизначений термін.	
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Виявлено витоки газу на газопроводі (кран, контрогайки, муфти тощо). Складено Акт недопуску (ухилення) №1023		
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені	/	витоки газу не виявлені
Запірні пристрої	справні	/	потребують заміни
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне	/	потребує фарбування

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Виявлені витічки газу на газопроводі — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Алексюк - СС 5
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

11.2025
(дата)

Редорук. СА
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

Перевірив майстер ВТО

Пшиховецький В.В.

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

Бябенко Станіслав Костянтинович

Лопатко Любов Вікторівна

Бондаренко Федір Юрійович

20 кв

2

3

4

6.
11.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис