

# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

## 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Утримання будинку власними силами
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Чернівці, вул. Добрянського Анатолія, 7 кв 1-4;
Поверховість будинку (кількість поверхів)	3
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1961р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	4
Дата складання технічного паспорта	04.11.2025

## 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.					2						
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.		15	22	7	5						
Кількість стояків газових, шт.	0										
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	4										
Крани (крім кульових)			2								
Крани кульові		1	1								
Засувки											
Кількість зварних швів		10	14	2	3						
Кількість фланцевих з'єднань											
Кількість муфтових з'єднань		2	10	1	1						
Футляри (кількість):	4										
через стіни	4										
через перекриття											

## 3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

3. Виконання Технічного обслуговування				ВБСТ	
Дата виконання	Початок:		04.11.2025		
	Завершення:		04.11.2025		
Виконавець робіт	Чернівська філія ТОВ "ГРМУ"				
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.				
Договір на виконання робіт	№	2291			
	Дата початку:		05.12.2023р.		
	Дата завершення:		Цей Договір укладається на невизначений термін.		
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Виявлено витіки газу на газопроводі (кран, контрогайки, муфти тощо). Складено Акт недопуску (ухиляння) №1006				
Герметичності газопроводів	витіки газу виявлені		/	витіки газу не виявлені	
Запірні пристрої	справні		/	потребують заміни	
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне		/	потребує фарбування	

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Виявлені витіки газу на газопроводі — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

Представник виконавця

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

Федоренко О.А.

11.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

Перевірив майстер ВТО  
Пшиховецький В.В.

Замовник обслуговування ВБСГ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

Божисвська Марія Дмитрівна

Басістий Степан Іванович

Казімірко Людмила Василівна

Руссу Ганна Флорівна

№ кв

1

2

3

4

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

11.2025

(дата)