

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Утримання будинку власними силами
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Чернівці, вул. Довбуша Олексі, 48 кв 1, 3;
Поверховість будинку (кількість поверхів)	1
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1962р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	2
Дата складання технічного паспорта	05.11.2025

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.				2							
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.		1	11	16	2						
Кількість стояків газових, шт.	0										
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	2										
Крани (крім кульових)		1									
Крани кульові			1								
Засувки											
Кількість зварних швів		2	4	7	3						
Кількість фланцевих з'єднань											
Кількість муфтових з'єднань				1							
Футляри (кількість):	2										
через стіни	2										
через перекриття											

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок:		05.11.2025	
	Завершення:		05.11.2025	
Виконавець робіт	Чернівецька філія ТОВ "ГРМУ"			
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.			
Договір на виконання робіт	№	2291		
	Дата початку:	05.12.2023р.		
	Дата завершення:	Цей Договір укладається на невизначений термін.		
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Виявлено витіки газу на газопроводі (кран,контрогайки,муфти тощо). Складено Акт недопуску (ухиляння) №1026			
Герметичності газопроводів	витіки газу виявлені		/	витіки газу не виявлені
Запірні пристрої	справні		/	потребують заміни
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне		/	потребує фарбування

Виявлені витoki газу на газопроводі — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

(дата)

1

3

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)