

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Утримання будинку власними силами
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Чернівці, вул. Довбуша Олексі, 56 кв 1-3;
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1962р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	3
Дата складання технічного паспорта	05.11.2025

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.				2							
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.		15	9	9							
Кількість стояків газових, шт.	0										
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	3										
Крани (крім кульових)											
Крани кульові		3									
Засувки											
Кількість зварних швів		14	5	5							
Кількість фланцевих з'єднань											
Кількість муфтових з'єднань		3		1							
Футляри (кількість):	3										
через стіни	3										
через перекриття											

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок:	05.11.2025	
	Завершення:	05.11.2025	
Виконавець робіт	Чернівська філія ТОВ "ГРМУ"		
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.		
Договір на виконання робіт	№	2291	
	Дата початку:	05.12.2023р.	
	Дата завершення:	Цей Договір укладається на невизначений термін.	
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Виявлено витоки газу на газопроводі (кран, контрогайки, муфти тощо). Складено Акт недопуску (ухилення) №1029		
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені	/	витоки газу не виявлені
Запірні пристрої	справні	/	потребують заміни
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне	/	потребує фарбування

Виявлені витoki газу на газопроводі — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

11.2025
(дата)

№ 2 KB

1

2

3

11.2025
(дата)