

В-1  
Н-1

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Чернівці  
(місце складання)

№ 2077

16 .11.2025

Відповідно до договору від «    » 20 року №    , працівником(ами)  
виконавця робіт

м. Чернівці, вул. Звєнґинська, 13 кв 1, 2;

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

м. Чернівці, вул. Звєнґинська, 13 кв  
1, 2;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Гуртового вихід газу, на контрольному ф25-тест.  
2) \_\_\_\_\_  
3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається),

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

**Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу**

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Редоріж-СН



П.П.Б. (підпис)

16 .11.2025

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№ кв
Федик Ярослава Михайлівна	1
Лапко Любов Володимирівна	2

16 .11.2025

(дата)