

13-1
14-2

№ 2092

18 .11.2025

м. Чернівці, вул. Здоров'я, 2 кв 1, 2, 3, 4;

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

м. Чернівці, вул. Здоров'я, 2 кв 1, 2,
3, 4;

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Усукоту витік газу, на тисоті ф 25-1шт.
2)

3) _____
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

(0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

ГІБ (підпис)

28.11.2025

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

3 актом ознакомлений:

	№кв
Андрейчук Наталія Іларіонівна	1
Андрейчук Дмитро Дмитрович	2
Ринжук Валентина Едуардівна	3
Дубова Тетяна Дмитрівна	4

28.11.2025

(дата)