

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

| | |
|---|--|
| Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) | Утримання будинку власними силами |
| Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку | м. Чернівці, вул. Онофрейчука Віталія, 20, кв 1-4; |
| Поверховість будинку (кількість поверхів) | 2 |
| Рік введення в експлуатацію ВБСГ | 1964р. |
| Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень) | 4 |
| Дата складання технічного паспорта | 03.11.2025 |

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

| ВБСГ, у тому числі: | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п. | | | | 2 | | | | | | | |
| Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п. | | 10 | 25 | 32 | | | | | | | |
| Кількість стояків газових, шт. | 0 | | | | | | | | | | |
| Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість: | 3 | | | | | | | | | | |
| Крани (крім кульових) | | | 3 | | | | | | | | |
| Крани кульові | | | | | | | | | | | |
| Засувки | | | | | | | | | | | |
| Кількість зварних швів | | | 23 | 19 | | | | | | | |
| Кількість фланцевих з'єднань | | | | | | | | | | | |
| Кількість муфтових з'єднань | | | 5 | 1 | | | | | | | |
| Футляри (кількість): | 4 | | | | | | | | | | |
| через стіни | 4 | | | | | | | | | | |
| через перекриття | | | | | | | | | | | |

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

| | | |
|---|---|---|
| Дата виконання | Початок: | 03.11.2025 |
| | Завершення: | 03.11.2025 |
| Виконавець робіт | Чернівецька філія ТОВ "ГРМУ" | |
| Вид робіт за договором | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку. | |
| Договір на виконання робіт | № | 2291 |
| | Дата початку: | 05.12.2023р. |
| | Дата завершення: | Цей Договір укладається на невизначений термін. |
| Зауваження, які виявлені під час виконання робіт | Виявлено витіки газу на газопроводі (крап, контрогайки, муфти тощо). Складено Акт недопуску (ухиляння) №988 | |
| Герметичності газопроводів | витіки газу виявлені | / витіки газу не виявлені |
| Запірні пристрої | справні | / потребують заміни |
| Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів) | задовільне | / потребує фарбування |

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Виявлені витoki газу на газопроводі — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

Представник виконавця

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Редорчи. ОМ

3
11.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Алексюк. СС

Перевірив майстер ВТО
Пшиховецький В.В.

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

Олексюк Світлана Дмитрівна

Дурида Михайло Костянтинович

Дугіва Ірина Дмитрівна

Бурдяк Стела Іллівна

№ кв

1

2

3

4

11.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)