

# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

## внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

### 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Утримання будинку власними силами
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Чернівці, вул. Онофрейчука Віталія, 4, кв 1-2;
Поверховість будинку (кількість поверхів)	1
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1964р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	2
Дата складання технічного паспорта	03.11.2025

### 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.				2							
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.			22	14							
Кількість стояків газових, шт.	0										
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	2										
Крани (крім кульових)											
Крани кульові			2								
Засувки											
Кількість зварних швів			12	8							
Кількість фланцевих з'єднань											
Кількість муфтових з'єднань			2	1							
Футляри (кількість):	2										
через стіни	2										
через перекриття											

### 3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

ВСТ

Дата виконання	Початок:	03.11.2025	
	Завершення:	03.11.2025	
Виконавець робіт	Чернівецька філія ТОВ "ГРМУ"		
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.		
Договір на виконання робіт	№	2291	
	Дата початку:	05.12.2023р.	
	Дата завершення:	Цей Договір укладається на невизначений термін.	
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Виявлено витоки газу на газопроводі (кран, контрогайки, муфти тощо).		
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені	/	витоки газу не виявлені
Запірні пристрої	справні	/	потребують заміни
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне	/	потребує фарбування

**Висновок** щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Виявлені витoki газу на газопроводі — усунені. Виutрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

**Представник виконавця**

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

11.2025  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

**Перевірів майстер ВТО  
Пшиховецький В.В.**

**Замовник обслуговування ВБСГ**  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

**Цера іван дмитрович**

**Цера іван дмитрович**

11.2025  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)