

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Утримання будинку власними силами
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Чернівці, вул. Панчука Олега, 1 кв 1-5;
Поверховість будинку (кількість поверхів)	3
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1962р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	5
Дата складання технічного паспорта	05.11.2025

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.							2				
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.		2	8		1		7				
Кількість стояків газових, шт.	1										
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	5										
Крани (крім кульових)			1								
Крани кульові		1	3								
Засувки											
Кількість зварних швів		6	7		2		5				
Кількість фланцевих з'єднань											
Кількість муфтових з'єднань			1	1	1						
Футляри (кількість):	7										
через стіни	5										
через перекриття	2										

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок:	05.11.2025		
	Завершення:	05.11.2025		
Виконавець робіт	Чернівецька філія ТОВ "ГРМУ"			
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.			
Договір на виконання робіт	№	2291		
	Дата початку:	05.12.2023р.		
	Дата завершення:	Цей Договір укладається на невизначений термін.		
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Виявлено витіки газу на газопроводі (кран, контрогайки, муфти тощо). Складено Акт недопуску (ухиляння) №1012			
Герметичності газопроводів	витіки газу виявлені	/	витіки газу не виявлені	
Запірні пристрої	справні	/	потребують заміни	
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне	/	потребує фарбування	

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Виявлені витіки газу на газопроводі — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Пішиховецький В.В. [підпис] 11.2025
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності, підпис) (дата)

Велзюк С.Р. [підпис]
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності, підпис)

Перевірив майстер ВТО
Пішиховецький В.В. [підпис]
Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом присднання)

Карча Альона Євгенівна

Чалий Андрій Юрійович

Запотоchnий Дмитро Степанович

Яковець Оксана Іванівна

Ісар Юлія Геннадіївна

№ кв

1

2

3

4

5

11.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності, підпис)