

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Утримання будинку власними силами
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Чернівці, вул. Панчука Олега, 10 кв 1-5;
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1962р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	4
Дата складання технічного паспорта	05.11.2025

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.						2					
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.		12	12		18						
Кількість стояків газових, шт.	0										
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	4										
Крани (крім кульових)			1								
Крани кульові		1	2								
Засувки											
Кількість зварних швів		11	10		8						
Кількість фланцевих з'єднань		1				1					
Кількість муфтових з'єднань		1	7								
Футляри (кількість):	4										
через стіни	4										
через перекриття											

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок:	05.11.2025		
	Завершення:	05.11.2025		
Виконавець робіт	Чернівецька філія ТОВ "ГРМУ"			
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.			
Договір на виконання робіт	№	2291		
	Дата початку:	05.12.2023р.		
	Дата завершення:	Цей Договір укладається на невизначений термін.		
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Виявлено витoki газу на газопроводі (кран,контрогайки,муфти тощо). Складено Акт недопуску (ухиляння) №1013			
Герметичності газопроводів	витoki газу виявлені	/	витoki газу не виявлені	
Запірні пристрої	справні	/	потребують заміни	
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне	/	потребує фарбування	

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Виявлені витoki газу на газопроводі — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Григоренко В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

5 11.2025
(дата)

Григоренко В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Перевірив майстер ВТО

Пшеховецький В.В.

Замовник обслуговування ВБСГ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

Олійник Анатолій Андрійович

Микитюк Якoб Віссаріонович

Веселій Владислав Сергійович

Кашук Георгій Васильович

№ кв

1

3

4

5

5 11.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)