

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Утримання будинку власними силами
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Чернівці, вул. Панчука Олега, 13 кв 1-3;
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1962р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	3
Дата складання технічного паспорта	05.11.2025

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.				2							
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.	4	4	15		20						
Кількість стояків газових, шт.	0										
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	3										
Крани (крім кульових)			1								
Крани кульові			2								
Засувки											
Кількість зварних швів	4	4	7		6						
Кількість фланцевих з'єднань				1							
Кількість муфтових з'єднань			3	1							
Футляри (кількість):	5										
через стіни	5										
через перекриття											

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок:	05.11.2025		
	Завершення:	05.11.2025		
Виконавець робіт	Чернівська філія ТОВ "ГРМУ"			
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.			
Договір на виконання робіт	№	2291		
	Дата початку:	05.12.2023р.		
	Дата завершення:	Цей Договір укладається на невизначений термін.		
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Виявлено витoki газу на газопроводі (кран,контрогайки,муфти тощо). Складено Акт недопуску (ухиляння) №1016			
Герметичності газопроводів	витoki газу виявлені	/	витoki газу не виявлені	
Запірні пристрої	справні	/	потребують заміни	
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне	/	потребує фарбування	

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСТ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Виявлені витoki газу на газопроводі — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Пшеховецький В.В. Лист 5 11.2025
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)

(за наявності, підпис)

Кучерява Анастасія Вікторівна

(за наявності, підпис)

Перевірив майстер ВТО

Пшеховецький В.В.

Замовник обслуговування ВБСТ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСТ

на підставі типового договору,

укладеного шляхом приєднання)

Кучерява Анастасія Вікторівна

№ кв

1

Кінаш Іван Миколайович

2

Незборецька Олена Юріївна

3

11.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(за наявності, підпис)