

# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

## внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

### 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Утримання будинку власними силами
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Чернівці, вул. Панчука Олега, 18, кв 1-14;
Поверховість будинку (кількість поверхів)	4
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1963р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	11
Дата складання технічного паспорту	04.11.2025

### 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.						2					
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.			23	10							
Кількість стояків газових, шт.						2					
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:						14					
Крани (крім кульових)			2	1							
Крани кульові			10	1							
Засувки											
Кількість зварних швів			27	6							
Кількість фланцевих з'єднань						1					
Кількість муфтових з'єднань			18	1	2	1					
Футляри (кількість):						14					
через стіни						10					
через перекриття						4					

### 3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок:	04.11.2025	
	Завершення:	04.11.2025	
Виконавець робіт	Чернівська філія ТОВ "ГРМУ"		
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.		
Договір на виконання робіт	№	2291	
	Дата початку:	05.12.2023р.	
	Дата завершення:	Цей Договір укладається на невизначений термін.	
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Виявлено витoki газу на газопроводі (кран, контрогайки, муфти тощо). Складено Акт недопуску (ухиляння) №1010 .		
Герметичності газопроводів	витoki газу виявлені	/	витoki газу не виявлені
Запірні пристрої	справні	/	потребують заміни
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне	/	потребус фарбування

Висновок щодо подальшої експлуатації ВЕСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Виявлені витоки газу на газопроводі — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

Представник виконавця

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

11.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

Перевірив майстер ВТО

Пшиховецький В.В.

Замовник обслуговування ВЕСГ

(непотрібно у разі проведення ТО ВЕСГ

на підставі типового договору,

укладеного шляхом приєднання)

№ кв

Мінтяська Жанна Василівна

1

Рбшка Дмитро Михайлович

2

Бреник Людмила Василівна

3

Бужениця Василь Миколайович

4

Гавриш Ірина Іванівна

5

Зац Клара Сергіївна

6

Лучникова Францишка Миколаївна

7

Ботнарюк Євгенія Костянтинівна

8

Світун Віктор Дмитрович

9

Андронік Тетяна Валентинівна

10

Стефанюк Ніна Костянтинівна

11

Шайко-Шайковський Олександр Геннадійович

12

Мафтейчук Іван Іванович

14

11.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)