

# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

## внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

### 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Утримання будинку власними силами
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Чернівці, вул. Панчука Олега, 19, кв 2-5;
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1963р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	4
Дата складання технічного паспорта	04.11.2025

### 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.						3					
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.			5		7	4					
Кількість стояків газових, шт.						0					
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:						5					
Крани (крім кульових)			5								
Крани кульові											
Засувки											
Кількість зварних швів			3		5	4					
Кількість фланцевих з'єднань											
Кількість муфтових з'єднань			4			1					
Футляри (кількість):						4					
через стіни						4					
через перекриття											

### 3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок:	04.11.2025		
	Завершення:	04.11.2025		
Виконавець робіт	Чернівецька філія ТОВ "ГРМУ"			
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.			
Договір на виконання робіт	№	2291		
	Дата початку:	05.12.2023р.		
	Дата завершення:	Цей Договір укладається на невизначений термін.		
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Виявлено витoki газу на газопроводі (кран, контрогайки, муфти тощо). Складено Акт недопуску (ухиляння) №1011			
Герметичності газопроводів	витoki газу виявлені	/	витoki газу не виявлені	
Запірні пристрої	справні	/	потребують заміни	
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне	/	потребує фарбування	

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Виявлені витіки газу на газопроводі — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

Представник виконавця

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

4 11.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

Перевірив майстер ВТО  
Пшиховецький В.В.

Замовник обслуговування ВБСГ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ

на підставі типового договору,

укладеного шляхом приєднання)

№ кв

Шкраба Марія Михайлівна

2

Урсуляк Михайло Іванович

3

Олару Ольга Василівна

4

Мельнишина Ляда Анатоліївна

5

4 11.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)