

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Утримання будинку власними силами
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Чернівці, вул. Панчука Олега, 9, кв 1-3;1А
Поверховість будинку (кількість поверхів)	3
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1963р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	4
Дата складання технічного паспорта	04.11.2025

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.						2					
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.				19							
Кількість стояків газових, шт.	1										
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	2										
Крани (крім кульових)											
Крани кульові				2							
Засувки											
Кількість зварних швів				9							
Кількість фланцевих з'єднань						1					
Кількість муфтових з'єднань				3							
Футляри (кількість):	5										
через стіни	4										
через перекриття	1										

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

3. Виконання робіт		ВБСГ	
Дата виконання	Початок:	04.11.2025	
	Завершення:	04.11.2025	
Виконавець робіт	Чернівецька філія ТОВ "ГРМУ"		
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.		
Договір на виконання робіт	№	2291	
	Дата початку:	05.12.2023р.	
	Дата завершення:	Цей Договір укладається на невизначений термін.	
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Виявлено витoki газу на газопроводі (кран,контрогайки,муфти тощо). Складено Акт недопуску (ухиляння) №1008		
Герметичності газопроводів	витoki газу виявлені	/	витoki газу не виявлені
Запірні пристрої	справні	/	потребують заміни
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне	/	потребує фарбування

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСТ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Виявлені витoki газу на газопроводі — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Пішиховецький В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

11.2025

(дата)

Резник С.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Перевірив майстер ВТО

Пішиховецький В.В.

Замовник обслуговування ВБСТ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСТ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

№ кв

Ташук Марія Тодорівна

1

Соколова Вікторія Іванівна

2

Пайчук Галина Петрівна

3

Гусєва Ірина Ромеєвна

4

4

11.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)