

В.-?
Н.-3

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Чернівці
(місце складання)

№ 2009

19.11.2025

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт
м. Чернівці, вул. Перемоги, 13, кв 1-5;

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

м. Чернівці, вул. Перемоги, 13, кв
5;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) ушкодження білків на периферії ф. 25-1шт.
2) на конгр. 10-11 ф. 32-1шт.
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

ПІБ (підпис)

19.11.2025

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

| | №кв |
|------------------------------|-----|
| Кривенко Альона Миколаївна | 1 |
| Акорчев Михайло Анатолійович | 2 |
| Гаврилюк Дмитро Васильович | 3 |
| Тимінська Галина Корнеліївна | 4 |
| Барабан Олександра Павлівна | 5 |

19.11.2025

(дата)