

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ  
внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

## 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємств або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Адреса розташування ВБСТ багатоквартирного будинку		Площовість будинку (кількість поверхів)		Рік введення в експлуатацію ВБСТ		Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)		Дата складання технічного паспорта	
	м. Чернівці, вул. Пирогова Миколи, 10, кв 1-4;		1		1970р.		4		10.11.2025	

## 2. Характеристика газопроводів ВБСТ

ВБСТ, у тому числі:											
Видний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.			Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.			Кількість стояків газових, шт.					
15			3			0					
20			5			4					
25			28								
32											
40											
50											
65											
80											
100											
125											
150											

Кількість стояків газових, шт.											
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:											
Крани (крім кульових)			1	1	1						
Крани кульові			1	1	1						
Засувки											
Кількість зварних швів				2	3	12					
Кількість фланцевих з'єднань											
Кількість муфтових з'єднань						1					
Фугари (кількість):			4								
через стіни			4								
через перекриття											

## 3. Виконання технічного обслуговування ВБСТ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСТ

Дата виконання		Початок:		Завершення:																	
10.11.2025				10.11.2025																	
Виконавець робіт																					
Чернівецька філія ТОВ "ТРМУ"																					
Вид робіт за договором																					
№			2291																		
Дата початку:			05.12.2023р.																		
Дата завершення:			Цей Договір укладається на невизначений термін.																		

## Зауваження, які виявлені під час виконання робіт

Виявлено витіки газу на газопроводі (кран, контрогайки, муфти тощо). Складено Акт

небезпеки (ухилання) №1067

## Гарантийності газопроводів

витіки газу не виявлені

## Запірні пристрої

справні

не потребують заміни

## Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)

задовільне

не потребує фарбування

Визовок щодо подальшої експлуатації ВБСТ  
батарейного будинку, а також необхідності  
проведення робіт з поточного чи капітального ремонту  
(реконструкції)  
Виявлені витрати газу на газопроводі — усунені. Вигідніша будівельна система  
газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої  
експлуатації.

Представник виконавця

(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис

Александр-О. Фед

(прізвище, ім'я та по батькові)

Перевірив майстер В.В. Пешковський

(за наявності), підпис

Замовник обслуговування ВБСТ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСТ  
на підставі типового договору,  
укладеного широким приспанням)

Романова Ольга Василівна

Баранський Владислав Степанович

Баранська Марія Петрівна

Серафим Любомир Вікторович

№ кв

10.11.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(за наявності), підпис