

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

## 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)		Адреса розташування ВБСТ багатоквартирного будинку		м. Чернівці, вул. Піротова Миколи, 13, кв 1-3;		1		1970р.		3		11.11.2025		Дата складання технічного паспорта	
Поворховість будинку (кількість поверхів)		Рік введення в експлуатацію ВБСТ		Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)		3		11.11.2025							
2. Характеристика газопроводів ВБСТ															
ВБСТ, у тому числі:		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150			
Видний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.															
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.		2	8	2	8								0		
Кількість стояків газових, шт.		0													
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:		2													
(крім кулових)		1													
Крани кулові		1													
Засувки															
Кількість зварних швів				7	2	6									
Кількість фланцевих з'єднань															
Кількість муфтових з'єднань				3		1							3		
Футляри (кількість):		3													
через стіни															
через перекриття															
3. Виконання технічного обслуговування ВБСТ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСТ															
Дата виконання		Початок:		11.11.2025		Завершення:		11.11.2025							
Виконавець робіт		Чернівська філія ТОВ "ТРМУ"													
Вид робіт за договором		Технічне обслуговування внутрішніх газових систем газопостачання багатоквартирного будинку.													
Договір на виконання робіт		№		2291		Дата початку:		05.12.2023р.		Дата завершення:		Цей Договір укладається на невизначений термін.			
Зуваження, які виявлені під час виконання робіт		Виявлено витрати газу на газопроводі (кран, контролери, муфти тощо). Складено Акт недопуску (ухвалення) №1068													
Терміновості газопроводів		Витрати газу не виявлені		/		справні		/		не потребують заміни		не потребують заміни			
Запірні пристрої				/				/							
Ізоляційне покриття (фарбування виділені газопроводів)				задовільне		/									

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСТ  
газового агрегату після ремонту, а також необхідності  
проведення робіт з поточного чи капітального ремонту  
(реконструкції)  
експлуатації.

Виявлені витіки газу на газопроводі — усунені. Внутрішньобудинкова система  
газопостачання задовільно працює в задовільному стані та придатна для подальшої

Представник виконавця

(прізвище, ім'я та по батькові)

(за наявності), підпис

Григорук. С. С.

(прізвище, ім'я та по батькові)

(за наявності), підпис

Перевірив майстер ВТО

Пісховецький В. В.

Замовник обслуговування ВБСТ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСТ

на підставі типового договору,

укладеного шляхом приднання

№ кв 5

1

2

3

Максимова Людмила Іришівна

Яковлева Раїса Миколаївна

11.11.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(за наявності), підпис