

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

	Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Адреса розташування БССТ багатоквартирного будинку	м. Чернівці, вул. Пирогова Миколи, 17, кв 1-3;	Поворотність будинку (кількість поверхів)	1	Рік введення в експлуатацію БССТ	1970р.	Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	3	Дата складання технічного паспорта	11.11.2025												
2. Характеристика газопроводів БССТ																							
						БССТ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150						
						Видний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.				1													
						Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.		10	6	10													
						Кількість стояків газових, шт.	0																
						Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	4																
						Країни (крім кулявих)		2		1													
						Країни куляві			1														
						Заставки																	
						Кількість зварних швів		5	4	3													
						Кількість фланцевих з'єднань																	
						Кількість муфтових з'єднань			2	1													
						Футляри (кількість):	2																
						через стінні																	
						через перегородки																	
3. Виконання технічного обслуговування БССТ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції БССТ												Початок: 11.11.2025		Завершення: 11.11.2025		Чернівська філія ТОВ "ТРМУ"							
Виконавець робіт						Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.																	
Вид робіт за договором						№ 2291		Дата початку: 05.12.2023р.		Дата завершення: Цей Договір укладається на невизначений термін.													
Договір на виконання робіт						Виявлено витрати газу на газопроводах (кран,контролівники,муфта тощо). Складено Акт недопуску (ухвалення) №1069																	
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт																							
Гарметичності газопроводів						Витрати газу не виявлені																	
Запірничі пристрої						справні																	
Ізоляційне покриття (фарбування виділених газопроводів)						задовільне																	
						нотребует фарбування																	

Висновок щодо подальшої експлуатації БССТ
газового квартирного будинку, а також необхідності
проведення робіт з поточного чи капітального ремонту
(реконструкції)
Виявлені витіки газу на газопроводі — усунені. Внутрішньобудинкова система
газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої
експлуатації.

Представник виконавця

(підпис, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

Григорук Є
Григорук Є

(підпис, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

Перевірив майстер ВТО
Пісховецький В.В.

Замовник обслуговування БССТ
(непрібно у разі проведення ТО БССТ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом прислання)

Личак Василіна Іллічна
Черкашин Володимир Сергійович
Мазуряк Наталія Василівна

№ кв 5
1
2
3

(підпис, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

11.11.2025