

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємств або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)		Адреса розташування ВБСТ багатоквартирного будинку		Площа поверхів будинку (кількість поверхів)		Рік введення в експлуатацію ВБСТ		Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)		Дата складання технічного паспорта	
Утримання будинку власними силами		м. Чернівці, вул. Пирогова Миколи, 19, кв 3-8;4А		2		1970р.		5		11.11.2025	

2. Характеристика газопроводів ВБСТ

ВБСТ, у тому числі:											
15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	

Видний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.											
				2							
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.											
		33	24	24							
Кількість стояків газових, шт.											
0											
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:											
4											

Крани (крім кулових)											
		1		1							
Крани кулові											
		1		1							
Засувки											
Кількість зварних швів											
			18	12	6						
Кількість фланцевих з'єднань											
Кількість муфтових з'єднань											
		1	5		1						
Фугляри (кількість):											
8											
через стіни											
через перекриття											

3. Виконання технічного обслуговування ВБСТ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСТ											
Дата виконання		Початок:		Закінчення:							
11.11.2025		11.11.2025									

Виконавець робіт		Чернівська філія ТОВ "ТРМУ"									
Вид робіт за договором		Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.									
№		2291									
Договір на виконання робіт		Дата початку: 05.12.2023р.		Дата завершення: 11.11.2025		Договір укладається на невизначений термін.					

Зауваження, які виявлені під час виконання робіт		Виявлено витіки газу на газопроводі (кран, контрогайки, муфти тощо). Складено Акт неопуску (ухильний) №1070									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Герметичності газопроводів		витіки газу виявлені		/		задовільне		/		потребуеться фарбування	
Запірні пристрої		справні		/		потребуеться замінити		/		потребуеться фарбування	

Ізоляційне покриття (фарбування виділів газопроводів)

Висновок щодо подальшої експлуатації БССТ
газових опалювальних будиноків, а також необхідності
проведення робіт з поточного чи капітального ремонту
(реконструкції)
Виявлені витоки газу на газопроводі — усунути. Внутрішню газопровідну систему
експлуатувати.

Презавантажувач виконавця
Александр. С. С. 11.2025
(підпис, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

(підпис, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис
Перевірив майстер
Пісховецький В.В.
Замовник обслуговування БССТ
(непотрібно у разі проведення ТО БССТ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)
№ кв 5
Заньковська Олена Миколаївна
3
Колодій Алла Миколаївна
4
Лутка Анатолій Олександрович
5
Богатова Ірина Олександрівна
8
Гаврилюк Віолета Володимирівна
4/а

(підпис, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис
11.11.2025
(дата)