

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

## 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)		Адреса розташування БСГ багатоквартирного будинку		3		1970р.		Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)		10.11.2025		Дата складання технічного паспорта	
2. Характеристика газопроводів БСГ													
БСГ, у тому числі:		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
Видний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.					2								
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.			6	5	2								
Кількість стояків газових, шт.		0											
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:		3											
Крани (крім кульових)		1											
Крани кульові		2											
Засувки													
Кількість зварних швів		4	4	2									
Кількість фланцевих з'єднань		1											
Кількість муфтових з'єднань		2											
Фугтари (кількість):		2											
Через стіни													
Через переkritтя													
3. Виконання технічного обслуговування БСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції БСГ													
Дата виконання		Початок:		Закінчення:		10.11.2025							
Виконавець робіт		Чернівецька філія ТОВ "ГРМУ"											
Вид робіт за договором		Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.											
№		2291		Дата початку: 05.12.2023р.									
Договір на виконання робіт		Дата завершення:		Дей Договір укладається на невизначений термін.									
Завдання, які виявлені під час виконання робіт		Складено Акт недопуску (ухвалення) №1062											
Ерметичності газопроводів		витоки газу не виявлені											
Запірні пристрої		не потребують заміни											
Ізоляційне покриття (фарбування ввілних газопроводів)		задовільне											

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСТ  
Батогвартирного будинку, а також необхідності  
проведення робіт з поточного чи капітального ремонту  
(реконструкції)  
експлуатації.

Виявлені витoki газу на газопроводі — усуней. Внутрішня об'єднанкова система  
газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої

Презаставник виконавця

(підпис, ім'я та по батькові)

(за наявності), підпис

(підпис, ім'я та по батькові)

(за наявності), підпис

Перевірив майстер В.В.

Після перевірки ВБСТ

Замовник обслуговування ВБСТ

(непогрібно у разі проведення ТО ВБСТ)

на підставі типового договору,

укладеного шляхом присягання)

№ кв

Хмель Ірина Олександрівна

Санітар Петро Петрович

Батрим Ярослав Ігоревич

10.11.2025

(дата)

(підпис, ім'я та по батькові)

(за наявності), підпис