

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємств або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Адреса розташування БСГ багатоквартирного будинку		2	1970р.	4	Дата складання технічного паспорта	
м. Чернівці, вул. Пирогова Миколи, 25, кв 1-5;		11.11.2025					
Утримання будинку власними силами							
Площа поверхів будинку (кількість поверхів)		Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)					
Рік введення в експлуатацію БСГ		Дата складання технічного паспорта					
2		11.11.2025					
4							
1		4					

2. Характеристика газопроводів БСГ

БСГ, у тому числі:											
Видний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.											
Внутрішній газопровід (довжини по діаметрам), м.п.											
Кількість стовків газів, шт.											
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:											
Крани (крім кульових)											
Крани кульові											
Засувки											
Кількість зварних швів											
Кількість фланцевих з'єднань											
Кількість муфтових з'єднань											
Фуги (кількість):											
через стінні											
через перекиди											

3. Виконання технічного обслуговування БСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції БСГ

Дата виконання		Початок:		Завершення:		Виконавець робіт		Вид робіт за договором		Договір на виконання робіт		Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
11.11.2025		11.11.2025		11.11.2025		Чернівецька філія ТОВ "ТРМУ"		Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.		№ 2291		Дата початку: 05.12.2023р.	
										Дата завершення:		Дей Договір укладається на невизначений термін.	
												Виявлено витіки газу на газопроводі (кран, контролорайки, муфти тощо). Складено Акт неопуску (ухильня) №1072	

Герметичності газопроводів		Витіки газу виявлені		/		Запірні пристрої		справні		/		Ізоляційне покриття (фарбування видних газопроводів)	
Витіки газу не виявлені		нотребуются замінити		/		нотребуются замінити		справні		/		нотребуются фарбування	

Висновок щодо подальшої експлуатації БССТ
газового квартирного будинку, а також необхідності
проведення робіт з поточного чи капітального ремонту
(реконструкції)
Виявлені витіки газу на газопроводі — усунені. Внутрішньобудинкова система
газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої
експлуатації.

Представник виконавця
[підпис] [підпис]
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)
[підпис]
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)
11.11.2025 (дата)

Презвирив майстер ВТО
[підпис]
(за наявності), підпис)
Пішховський В.В.
Замовник обслуговування БССТ
(неопорібно у разі проведення ТО БССТ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом призначення)
Рибак Марія Миколаївна
Кирчилюк Сангіра Григорівна
Діаконюк Михайло Тимасіювич
Флореску Святослав Петрович
1 2 4 5
№ кв

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)
11.11.2025 (дата)