В.-2
Н-1

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Чернівці № 1933 13.11.2025
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт
м. Чернівці, вул. Пумнула Арона, 8, кв 1-4;
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) м. Чернівці, вул. Пумнула Арона, 8, кв 1-4;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Усунуто витік газу, на муфті ф 25-2шт,
2)
3)
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.
Працівник, який виконав обстеження
Федорак А _____ 13.11.2025
ПІБ (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№кв
Прокопюк Людмила Сергіївна	1
Никифорюк Ольга Миколаївна	2
Тирон Ольга Тодорівна	4

13.11.2025
(дата)