

# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

## 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємств або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)		Адреса розташування ВБСТ багатоквартирного будинку		Площа поверхів будинку (кількість поверхів)		Рік введення в експлуатацію ВБСТ		Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)		Дата складання технічного паспорту	
ТОВ «ЕВРОКОМУНБУД»		м. Чернівці, вул. Рози Аукендер, 35, кв 1-59;		5		1961р.		59		10.11.2025	

## 2. Характеристика газопроводів ВБСТ

ВБСТ, у тому числі:											
15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	

Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.											
50	132							94			

Кількість стовків газових, шт.											
12											

Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:											
1	12										

Крани (крім кулових)											
22											

Засувки											
36	84										

Кількість зварних швів											
29											

Кількість фланцевих з'єднань											
3	12										

Кількість муфтових з'єднань											
66											

Фуги (кількість):											
18											

через стіни											
48											

через перекриття											
35											

## 3. Виконання технічного обслуговування ВБСТ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСТ

Дата виконання		Початок:		10.11.2025	
Виконавець робіт		Завершення:		10.11.2025	
Вид робіт за договором					
"Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання баротокмагнітного будинку."					
№		2291			
Дата початку:		05.12.2023р.			
Дата завершення:		11.12.2023р.			
Договір на виконання робіт					
Чернівська філія ТОВ "ГРМУ"					

Договір на виконання робіт						
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт						
Виявлено витіки газу на газопроводі (кран, контрольний муфта тощо). Складено Акт неоплату (ухвалення) №1061						

Терміновості газопроводів			Витіки газу не виявлені		
Запірні пристрої			справні		
Ізоляційне покриття (фарбування вхідних газопроводів)			заловільне		

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСТ  
багатоаварійного будинку, а також необхідності  
проведення робіт з поточного чи капітального ремонту  
(реконструкції)

Виявлені витіки газу на газопроводі — усуневі. Внутрішньобудівельна система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

Представник виконавця  
С.М.Степанов В.В. Степанов  
(підпис, ім'я та по батькові)  
(за наявності) підпис

Степанов С.В. Степанов  
(підпис, ім'я та по батькові)  
(за наявності) підпис

Перевірив майстер В.В. Степанов  
(підпис, ім'я та по батькові)  
(за наявності) підпис

Замовник обслуговування ВБСТ  
(неповністю у разі проведення ТО ВБСТ  
на підставі типового договору,  
у складеного шляхом прислання)

52	Кучук Андрій Васильович	
51	Степановська Тетяна Василівна	
50	Гришук Радика Ігорівна	
49	Філіп Юрій Миколайович	
48	Іванчук Тетяна Іванівна	
47	Ніконов Володимир Миколайович	
46	Семенюк Катерина Борисівна	
45	Мельник Іван Іванович	
44	Хришук Марія Михайлівна	
43	Івоняк Валентина Яківна	
42	Літес Наталія Михайлівна	
41	Попіль Миколай Ігорівич	
40	Неріт Тетяна Костянтинівна	
39	Пономарчук Любов Ярославівна	
38	Волнарюк Наталія Миколаївна	
37	Слива Марія Олександрівна	
36	Марковська Людмила Степанівна	
35	Дорошенко Юрій Миколайович	
34	Незлюбо Олександр Васильович	
33	Гаврилюк Ірина Іванівна	
32	Чернетка Зінаїда Іванівна	
31	Горенчук Світлана Михайлівна	
30	Островський Володимир Іванович	
29	Юрків Микола Іванович	
28	Постол Оксана Анатоліївна	
27	Фесенко Олена Євдокія	
26	Мазурчук Алла Миколаївна	
25	Хилько Людмила Миколаївна	
24	Пуркан Венедикт Олександрович	
23	Губка Андрій Іванович	
22	Чумак Тетяна Макарівна	
21	Лазарюк Світлана Іванівна	
20	Віктор Марія Василівна	
19	Українець Тетяна Іванівна	
18	Караванська Тетяна Василівна	
17	Бекенар Емілія Ігорівна	
16	Місикевич Євдокія Ігорівна	
15	Григорієвська Тетяна Володимирівна	
14	Богатирчук Сергій Миколайович	
13	Стойко Ольга Миколаївна	
12	Матюк Катерина Іванівна	
11	Рошка Ірина Петрівна	
10	Сторож І.І.	
9	Юрій Тетяна Катеринівна	
8	Дрончук Іванна Антонівна	
7	Пиркова Ольга Михайлівна	
6	Подолякський Валентин Валентинович	
5	Гаврилюк Микола Васильович	
4	Шопаєв Олександр Іванович	
3	Мінченко Світлана Олександрівна	
2	Горобіська Олена Анатоліївна	
1	Островський Віктор Мірович	

53	Звіря Галина Костянтинівна
54	Шенюк Микола Григорович
55	Бужора Петро Миколайович
56	Кравченко Катерина Петрівна
57	Городицька Людмила Петрівна
58	Лавор Тетяна Степанівна
59	Діак Сергій Іванович
0	

10.2025

(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис